

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Sala Cuna Piso 1
Descripción	Cocina Sala Cuna Personal
Marca	FENSA
Modelo	FFV4765INOX
Serie	1137A7N53300758

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	6818
Edificio	Lauca 1296
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.9
Freezer	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.65	1.02
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 27-01-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica