

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1 Mo	
Bodega Incubadoras	
YORK	
YGFC03CBAHEFXR	
505319666905	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

118 50001901-0

N° OT	2876
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.5	
Calor	38.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.4	1.6

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	a)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.21	0.19	0.16	0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

13-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica