

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1752
Ubicación	Piso 6 Habitaciones	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Sur, Habitación 625	N° OT	1746
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAHEFXLE	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531C64668994	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.9
Calor	49.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	3	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.4	0.38	0.35	0.54
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica