

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 04	
KENDAL	
12-ASM-24MDSUE	
A2287A486504W00042	

N° de Activo Fijo 12004144-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7579
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.6		
Calor	30.5		
Retorno			

	Trif	Trif N		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.2			13	
Ventilador Interior		✓	1.52			3.5	
Compresor 1							
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica