

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| | Mini Split |
|--------|---------------------|
| Estaci | onamiento Mo Piso 3 |
| N | lodo Informatica |
| | ANWO |
| | GES18E-D00 |
| 4 | IG83190116239 |

N° de Activo Fijo 50003530-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9987
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 9.3 |
| Calor | |
| Retorno | |

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

| | | | | Medición de Consi | umos Eléctricos (A) | |
|---------------------|------|----------|------|-------------------|---------------------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.31 | | | 0.45 |
| Ventilador Interior | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 9 |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Fecha Mantención: | 20-04-2022 |
|--------------------|------------|
| recita Mantencion. | 29-04-2022 |

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica