

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1400
Ubicación	Subteraneo N°3 Mo	N° de Activo Fijo	50002185-0
Descripción	Sala Reuniones y Jefe Obras Mecanica	N° OT	3197
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC14CBAHEFXREG	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	50531E19667165	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	N/A
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.1
Calor	38

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.3	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.48	0.39	0.32
Motor 2	0.48	0.4	0.31
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica