

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 3 Mo
Descripción	Centro Norte, Habitaciones 1301
Marca	YORK
Modelo	YGFC07CBAHEFXLEG
Serie	50531E19666981

Correlativo de Fan Coil	184
N° de Activo Fijo	50002006-0
N° OT	7168
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	39.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.3	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.45	0.4	0.35
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-02-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica