

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso -1 Urgencia Escolar |
| Descripción | Urgencia Escolar - Secretaria Rayos X |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC06CBAHEFXLE |
| Serie | F5030007EK08592 |

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

1850

S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

2949

Vitacura 5951

Septiembre, 2021

Mantenición

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

Chequeo de Temperaturas (°C)

Frío

10.8

Calor

40.2

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2.2 | 1.8 |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta

Media

Baja

Nominal

0.55

0.5

0.45

0.63

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica