

ORDEN DE TRABAJO

|             |  |                         |                          |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|
| Equipo      | Fan Coil                               | Correlativo de Fan Coil | 53                       |
| Ubicación   | Subteraneo N°3 Mo                      | N° de Activo Fijo       | S/R                      |
| Descripción | Anatomina Patologica Sala De Reuniones | N° OT                   | 3187                     |
| Marca       | YORK                                   | Edificio                | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo      | YGFC05CBAHEFXLEG                       | Período de Ejecución    | Octubre, 2021            |
| Serie       | 50531N09400727                         | Área                    | Mantenición              |

|  |     |
|--|-----|
| Limpieza de filtros                                  | ✓   |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓   |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓   |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓   |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓   |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓   |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓   |
| Reapriete de bornera de motores                      | N/A |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓   |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓   |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓   |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓   |
| Limpieza general del equipo                          | ✓   |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.3 |
| Calor                        | 39   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.6                                 | 3     | 2.4  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.29                                | 0.27  | 0.26 | 0.4     |
| Motor 2 |                                     |       |      |         |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 18-10-2021

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Técnico 1 | José Paricaguan |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez  |



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica