

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire					
Nor Oriente Hualtatas					
Vex-571 Estacionamiento Sub N°7 Manquehue 2					
AEROLITE					
HMX90T4					
576					

N° de Activo Fijo 50003120-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5565
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>~</b>		6.2	4.2	5	12.1		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-12-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica