

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
piso -2 MO
Of. Central Parking piso -2 MO
CLARK
CST-09HRE
12672WJ5340J52500154

N° de Activo Fijo

50003575-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

9440
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
✓	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.1	
Calor	44.7	
Retorno		

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.19			0.32
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	14-04-2022

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica