

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Split Ducto
Ubicación	Sala Maquina Pet
Descripción	Split 06 Resonador N°2
Marca	YORK
Modelo	S0H120K/AH0404B638
Serie	802621899001

N° de Activo Fijo	50002800-0
N° OT	5860
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	6.9	✓		1.52	1.53	1.54	3
Calor	10	✓		1.36	1.25	1.65	3
Retorno							28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica