

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---------------------------|
| Equipo | Vitrina |
| Ubicación | Sala Cuna |
| Descripción | Cocina Sala Cuna Personal |
| Marca | OPPICI |
| Modelo | MR135COB |
| Serie | 540588905310131 |

| | |
|----------------------|-------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 9662 |
| Edificio | Lauca 1296 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|---|---|
| Chequeo de temperatura de Compresor | ✓ |
| Chequeo de Luces Interiores | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de gabinete | ✓ |
| Chequeo de estado de burletes | ✓ |
| Limpieza de serpentín (Condensador) | ✓ |
| Limpieza de bandeja de condensado | ✓ |
| Reapriete de bornera de motor | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |
| Limpieza General del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|-----|
| Gabinete | 4.5 |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | |
|--|-------------------------------------|---------|
| | L | Nominal |
| | 1.46 | 2.2 |
| | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 20-04-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica