

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                       |                         |                   |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Equipo      | Fan Coil                              | Correlativo de Fan Coil | 663               |
| Ubicación   | PABELLONES PISO 4 VITACURA            | N° de Activo Fijo       | S/R               |
| Descripción | PABELLON NODO DE COMUNICACION, PISO 4 | N° OT                   | 3885              |
| Marca       | VITACURA YORK                         | Edificio                | AV. VITACURA 5951 |
| Modelo      | S/R                                   | Período de Ejecución    | Octubre, 2021     |
| Serie       | S/R                                   | Área                    | Mantenimiento     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10   |
| Calor                        | 40.5 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.4                                 | 1.9   | 1.5  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.22                                | 0.2   | 0.15 | 0.25    |
| Motor 2                             |       |      | 0.6     |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 30-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica