

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA
Descripción	C. ESTERILIZACION 1
Marca	CLARK
Modelo	CAC-09C2
Serie	A1703094376

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	4520
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.62		0.48	0.7
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma TécnicoV° B° Supervisor QR Cleaner IngenieríaV° B° Responsable Clínica