

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
CENTRAL ALIMENTACION PISO -1 VITACURA
BODEGA DE LIQUIDOS
CLARK
CST-12HREO
G51120112200D7220142

N° de Activo Fijo S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

8492	
AV. VITACURA 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<u> </u>
<u> </u>
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor	44.7		
Retorno			

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.22			0.4
Ventilador Interior		✓	3.94			5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	15-03-2022	

Técnico 1

15-03-2022

Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1

OR Glabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica