

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Rr.Hh.
ANWO
GES9E-D00
G3229942679

N° de Activo Fijo

50002941-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 6080
Abril, 2022
Mantención

9578

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.9			
Calor	44.7			
Retorno				

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.22			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	19-04-2022	

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica