

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	SUBTERRANEO N° 3 TORRE SUR
Descripción	TOMA DE MUESTRA PCR VIAJERO ASINTOMATICO, SUBTERRANEO N° 3 TORRE SUR
Marca	YORK
Modelo	YGFC10CBAHEF-L
Serie	F4002015DB04349

Correlativo de Fan Coil	1978
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3868
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.5	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.47	0.44	0.41	0.76
0.45	0.42	0.39	0.76

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica