

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P3 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980043909

N° de Activo Fijo

50003383-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

9888
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.9		
Calor			
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.41			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	28-04-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Planter

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica