

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sala De Maq. Urg. Escolar Sub.1°	
UMA 05A Urgencia Escolar	
YORK	
YSM08H2EC06CCR1	
ZMKM004777	

N° de Activo Fijo	50000896-0		
Nº OT	0104		

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8124
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
~
~
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.9
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
medicion de velocidad de / m e (m, c)	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.82	1.84	1.76	2.3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 08-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica