

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | Techo Hall Piso 6 Clínica |
| Descripción | VEX Baño Visitas Piso 5 y 6 Torre Sur |
| Marca | S&P |
| Modelo | CBM-10/10 |
| Serie | 5128956900 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 10036 |
| Edificio | Vitacura 6080 |
| Período de Ejecución | Mayo, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | R | S | T | Nominal |
| Motor | Trif | Mono | 3.51 | | | 4.5 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 03-05-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica