

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso -2 Estac.
Urgencia Escolar Sala De Lavado
OCEAN
CES24E-D00
JAA06B68175392000393

N° de Activo Fijo 50002927-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7871
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°					
Frío	9.6				
Calor	32.5				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.86			1.7
Ventilador Interior						
Compresor 1						11.4
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	01-03-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica