

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	167
Ubicación	Piso 6 Mo	N° de Activo Fijo	50002142-0
Descripción	Central Hall Sur Poniente	N° OT	1558
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC12CBAHEFXR	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E19667121	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.6
Calor	33.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5	4.3	3.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.35	0.28	0.27
Motor 2	0.33	0.29	0.28
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica