

## ORDEN DE TRABAJO

|             |   |
|-------------|---|
| Equipo      | Fan Coil                                      |
| Ubicación   | Piso -1 Resonancia Magnetica                  |
| Descripción | Resonancia Magnética - Tomografía Computada 1 |
| Marca       | YORK  |
| Modelo      | 16YPHYB41RH                                   |
| Serie       | L02   |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Correlativo de Fan Coil | 1384            |
| N° de Activo Fijo       | S/R             |
| N° OT                   | 5358            |
| Edificio                | Vitacura 5951   |
| Período de Ejecución    | Diciembre, 2021 |
| Área                    | Mantenimiento   |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      |   |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.5 |
| Calor                        | 12.5 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3                                   | 2.4   | 2.1  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.96                                | 0.78  | 0.61 | 1.2     |
| Motor 2                             |       |      |         |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 17-12-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica