

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso -4 MO
Comedor Aramark MO
CLARK
CSM-12HREO
2403286760374270131341

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 9879
Av. Manquehue Norte 1499
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
~
~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.2	
Calor	43.8	
Retorno		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	5.16			7
Ventilador Interior		✓	0.25			0.4
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 27-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica