

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split |
|--------------------------------|
| LO ARCAYA |
| LO ARCAYA SUPERVISOR CONVENIOS |
| AIRWELL |
| 0DVWAP9RC |
| 75P061672 |

N° de Activo Fijo 50002914-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6863 |
|----------------|
| LO ARCAYA 1727 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|-------------|
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| > |
| > |
| > |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Chequeo de Temperaturas (C) | | | |
| Frío | 8.6 | | |
| Calor | 41.2 | | |
| Retorno | | | |

Técnico 1

Técnico 2

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 0.25
 0.46

 Ventilador Interior
 ✓
 0.22
 0.3

 Compresor 1
 8.1

 Compresor 2
 —
 —

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 20.20.202 | |
| Fecha Mantención: | 03-02-2022 | |

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica