

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil
Piso 4 Mo
Und. Enfermera Nor Oriente
YORK
YGFC14CBAHEFXR
50531E19667140

~ ~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1827
N° de Activo Fijo	50002175-0

2027 Av. Manquehue Norte 1499 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Mantención

> Chequeo de Temperaturas (°C) Frío 12 31.2 Calor

Medición de Velocidad de Aire (m/s)						
Alta	Media	Baja				
2.7	2.5	0				

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.46 0.37 0.6 0.44 0.37 0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	23-09-2021		

Motor 1

Motor 2

Motor 3

23-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica