

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Equipo | Split Muro |
| Ubicación | Subterráneo N° 2 Torre Sur |
| Descripción | Carpas Vacunatorio Covid 06 |
| Marca | KENDAL |
| Modelo | 12-ASM-24MDSUE |
| Serie | A2287A486504W00043 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | 12004146-0 |
| N° OT | 9165 |
| Edificio | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 8.8 | | ✓ | 5.25 | | | 13 |
| Calor | 32 | | ✓ | 1.74 | | | 3.5 |
| Retorno | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 07-04-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica