

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Equipo      | Fan Coil                        |
| Ubicación   | Piso -1 Sub Gerencia            |
| Descripción | Sub Gerencia Of. Estela Valenz. |
| Marca       | YORK                            |
| Modelo      | YGFC03CBAHEF-R                  |
| Serie       | F5011002EF20109                 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Correlativo de Fan Coil | 1564          |
| N° de Activo Fijo       | 50001335-0    |
| N° OT                   | 3435          |
| Edificio                | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 13.2 |
| Calor                        | 37.8 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.4                                 | 1.8   | 1.2  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.22                                | 0.2   | 0.19 | 0.28    |
| Motor 1                             |       |      |         |
| Motor 2                             |       |      |         |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 21-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica