

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini	Split
Casa Nº 6 Con	·
Casa Nº 6 Con	cilio Vaticano
DAII	KIN
RYN24	CL215
632299	77792

N° de Activo Fijo 50003856-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4578
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>

Observes de Ter		
Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.8	
Calor	45.7	
Retorno		

		Medición de Consumos Electricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	<b>✓</b>	0.29			0.6
					10.45
	Trif	Trif Mono		Trif Mono R S	Trif Mono R S T

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	24-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica