

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estacionamiento Manquehue Sub.1°
Vex 139 Vestidor N°2
SODECA
NEOLIMEO 250/V
70032500000006

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4582 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
~
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor		~	0.69			0.8	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 24-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica