

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Nor Poniente Hualtatas
Descripción	Vex-559 Estacionamiento Sub N°4 Manquehue 2
Marca	TECNIFAN
Modelo	30/28
Serie	10858

N° de Activo Fijo	50003110-0
N° OT	8192
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		2.78	2.6	2.8	6.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica