



Equipo:	Compacto	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Sala De Maquina Piso -1	Cliente:	Cas
Descripción:	Compacto E931 Resonador Scanner	Periodo Ejecución	Octubre, 2020
Marca:	CARRIER	Area	
Modelo:	50TQB090-E931	Mantencción preventiva	✓
Serie:	0815B00274009		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS				✓						
ALINEACION DE POLEAS				✓						
CAMBIO DE CORREAS				✓						
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO				✓						
LIMPIEZA DE DIFUSORES				✓						
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR				✓						
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES				✓						
CHEQUEO DE VALVULAS				✓						
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT				✓						
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA				N/A						
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				✓						
LIMPIEZA GENERAL				✓						
LUBRICACION GENERAL				✓						

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		
			R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		1.10	1.20	1.30	1.30	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR	✓	4.50	4.20	4.30	4.60	Amp
✓	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR	✓				15.90	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)		Baja	12	Alta	45	PSI/°G
	Vrv			Frio	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		23	45	C°		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1						Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2						Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)					A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)						°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				Frio/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	23-10-2020	
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2: Manfred Lovince
		
Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica