

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	448
Ubicación	Piso 1 Mo	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Le Jardin Bodega Congelados	N° OT	6723
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FCA1000CT	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	K113113342	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.7	2.1	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.36	0.33	0.31	0.5
Motor 2	0.38	0.35	0.32	0.5
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 26-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica