

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Equipo      | Vitrina                              |
| Ubicación   | Piso 4 Clínica                       |
| Descripción | Estar Médico Recuperación Piso 4 Sur |
| Marca       | MIMET                                |
| Modelo      | W-19                                 |
| Serie       | 1501568                              |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo    |                   |
| N° OT                | 7564              |
| Edificio             | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022     |
| Área                 | Mantenición       |

|   |   |
|---|---|
| Chequeo de temperatura de Compresor                 | ✓ |
| Chequeo de Luces Interiores                         | ✓ |
| Funcionamiento de termostato de gabinete            | ✓ |
| Chequeo de estado de burletes                       | ✓ |
| Limpieza de serpentín (Condensador)                 | ✓ |
| Limpieza de bandeja de condensado                   | ✓ |
| Reapriete de bornera de motor                       | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |
| Limpieza General del equipo                         | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |     |
|------------------------------|-----|
| Gabinete                     | 3.6 |

|  | Medición de Consumos Eléctricos (A) |         |
|--|-------------------------------------|---------|
|  | L                                   | Nominal |
|  | 1.57                                | 2.4     |
|  |                                     |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 22-02-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica