

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Central Alimentación Piso -1 Vitacura	
Cuarto Caliente	
CLARK	
CCF-24HRE	
48130002100K3030052	

N° de Activo Fijo

50003816-0

4894

Vitacura 5951

Diciembre, 2021

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
•
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.5		
Calor	34		
Retorno			

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.37			0.67
Ventilador Interior		✓	0.29			0.53
Compresor 1						10.1
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	12-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica