

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vitrina
Sala Cuna Piso 1
Cocina Sala Cuna Personal
VENTUS
VC5402
52350142711707137051210008

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3556 Lauca 1296 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor	0.91	2	
Ventilador			

Chequeo de Temperaturas (°C			
Gabinete	3.5		

Técnico 2

Observaciones	s: Se realiza mantención preventiva	à
Fecha Manteno	ción: 28-10-2021	
Técnico 1	Yohansson Henrito	

Mantencian Grupo 1

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica