

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso 6 MO
Descripción	Periférica Piso 6 MO
Marca	SAMSUNG
Modelo	RT32K5730SL
Serie	0EDN4DAM500341M

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	1616
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	1.8
Freezer	-6.9

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	1	1.5
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica