

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1174
Ubicación	Piso 5 Mo	N° de Activo Fijo	50002136-0
Descripción	Pabellones Pasillo Intermedio Sur Usv 5.15	N° OT	4944
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC12CBAHEFXL	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	50531E19667082	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.8
Calor	39.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3.2	2.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Alta	Media	Baja	Nominal	
	Motor 1	0.36	0.33	0.3	0.48
	Motor 2	0.35	0.32	0.31	0.48
	Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 12-12-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica