

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -3	
Unidad de Enfermeria	
ANWO	
FCA300CT	
K113031471	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
✓	
~	
	1

Correlativo de Fan Coil	1836
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3866
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	15
Calor	15

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.7	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.24 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

30-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica