

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Vitrina	N° de Activo Fijo	
Ubicación	Piso 5 MO		
Descripción	Estar Médico SAIP Piso 5 MO	N° OT	4830
Marca	EKIPOTEL	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	VV19T0E	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	DJ190625A80208004	Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.48	0.9
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica