

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50002867-0
Ubicación	Piso -1 Estacionamiento Antiguo		
Descripción	Bodega de Insumos de Aramark	N° OT	2602
Marca	LG	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	G12LHLS-H12GRKA2	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	THS-12GA2	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.6		✓	0.17			0.23
Calor	44.1						
Retorno			✓	4.27			5.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica