

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Enfermera Jefe
YORK
YBCSVI351E
143456MN001

Modelo

Serie

143456MN001

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan C	oil
N° de Activo Fiio	

S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

2959
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	44.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.45	0.4	0.35	0.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica