

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

-

N° de Activo Fijo N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

3206 Av. Manquehue Norte 1499 Octubre, 2021 Mantención

50003384-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	9.3
Calor	
Retorno	

**Observaciones:** 

Técnico 2

				Medición de Consi	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.31			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Fecha Mantención: 19-10-2021		

Se realiza mantención preventiva

Mantenejön Grupb 1

QR Glapber

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica