

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Inyector de Aire	N° de Activo Fijo	50003795-0
Ubicación	PISO 7 TORRE NORTE		
Descripción	SALA DE EXAMENES BRONCOPULMONAR	N° OT	3581
Marca	SODECA	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	CJBD-2828-M-1/2	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	11/17/57532	Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.52	0.49	0.41	0.82

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica