



Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Piso -1 Urgencia General		
Descripción:	Urgencia General - Coordinadora Administrativa Servicios de Urgencia	Cliente:	Cas
Marca:	YORK	Periodo Ejecución	Diciembre, 2021
Modelo:	YGFC10CBAHEFXLDE	Area	
Serie:	50530B70447543	Mantenición preventiva	✓

[illegible]

EQUIPOS					Presión		Temperatura			
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
CHILLER				Trif	Mono					
					R	S	T	Nom.		
									Amp	
									Amp	
									Amp	
									Amp	
									Amp	
									PSI/°	
				Baja		Alta		PSI/°		
				Baja		Alta				
				Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR								Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR								Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR								Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta			PSI/°G
	Vrv				Frío	Calor				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°			
				Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1			✓	0.28	0.24	0.21	0.55	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2			✓	0.25	0.21	0.18	0.55	Amp
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				3.2	2.7	2.6	A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)				25.3				°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				11.8	39.8	Frío/Calor		°C

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA
----------------	----------------------------------

Fecha Inicio:	<u>17-12-2021</u>		
Técnico 1:	<u>Xavier Matute</u>	Técnico 2:	<u>Luis Osorio</u>

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenición  
QR Cleaner

**V° B° Responsable Clínica**

