

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1 Mo	
Bodega De Incubadoras	
ANWO	
FCA500C T	
K116102752	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	116
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2878

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.7	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.4 0.35 0.33 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica