

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Mini Split | |
|--------------------------------|--|
| Jardín Manquehue | |
| Radioterapia, Sala Maquina 2 B | |
| YORK | |
| YOJA36FS-ACR | |
| THS-11 | |

N° de Activo Fijo

50002878-0

N° OT Edificio

Área

Vitacura 5951 Período de Ejecución

Septiembre, 2021 Mantención

2184

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Frío | 10.1 | | | |
| Calor | | | | |
| Retorno | | | | |

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

| | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|------|------|---------|
| Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| | ✓ | 0.72 | | | 1.4 |
| | | | | | |
| ✓ | | 3.68 | 3.74 | 3.81 | 4.6 |
| | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 27-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Retorno

Yohansson Henrito **Rodrigo Cisternas**

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica