

**ORDEN DE TRABAJO**

|             |                            |                      |               |
|-------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Equipo      | Cortina de Aire            | N° de Activo Fijo    | S/R           |
| Ubicación   | SUB-1 TORRE MEDICA         |                      |               |
| Descripción | CA PASILLO CUARTO CALIENTE | N° OT                | 3131          |
| Marca       | CLARK                      | Edificio             | Vitacura 5951 |
| Modelo      | CAC120-C2                  | Período de Ejecución | Octubre, 2021 |
| Serie       | A1804000911                | Área                 | Mantenición   |

|   |   |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |


|         |      | Alta                                  |      | Baja |      |         |
|---------|------|---------------------------------------|------|------|------|---------|
|         |      | Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) |      | 5.7  | 5.1  |         |
|         |      | Medición de Consumos Eléctricos (A)   |      |      |      |         |
|         | Trif | Mono                                  | R    | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓                                     | 0.45 |      | 0.41 | 0.85    |
| Motor 2 |      |                                       |      |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 16-10-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica