

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Subt -3
Descripción	Vex Laboratorio De Diagnóstico Molecular y Biomarcadores
Marca	S&P
Modelo	TD 800/1200
Serie	THS151522

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	9670
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	Trif	Mono	0.59			0.7
		✓				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 20-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica